

Wyjaśnienia do treści zapytania ofertowego z dn. 12 maja 2023 r. na Usuwanie wyrobów azbestowych z terenu Gminy Pakosławice – 2023 r.”

1. Ile posesji jest objętych demontażem, transportem i unieszkodliwieniem, a jaka ilość odbiorem, transportem i unieszkodliwieniem?

**3 posesje objęte demontażem, transportem, unieszkodliwieniem.
7 posesji objętych odbiorem, transportem, unieszkodliwieniem.**

2. Ile Mg obejmuje usługa demontażu, transportu, unieszkodliwienia płyt falistych a ile płaskich?

Tylko płyty faliste o tonażu 3,864 Mg (przyjęto ciężar jednostkowy 14 kg/m²).

3. Ile Mg obejmuje usługa odbioru, transportu, unieszkodliwienia płyt falistych a ile płaskich?

Tylko płyty faliste o tonażu 22,078 Mg (przyjęto ciężar jednostkowy 14 kg/m²).

4. Ile z budynków objętych demontażem to obiekty: mieszkalne, gospodarcze/inwentarskie, sakralne, przemysłowe wykorzystywane w działalności gospodarczej, budynki niezamieszkałe lub opuszczone nie nadające się do użytkowania?

Demontażem są objęte 3 budynki wykorzystywane do celów gospodarczych.

5. Czy demontaż będzie obejmował budynki zabudowy wielorodzinnej typu blok mieszkalny, szeregowiec, kamienica itp.?

NIE.

6. Czy demontaż będzie obejmował obiekty których wysokość w okapie przekracza 10m ?

NIE.

7. Czy wykonywanie prac demontażowych na którejkolwiek posesji wymagać będzie zajęcia części np. chodnika, pasa drogowego, ulicy – terenu niebędącego własnością zarządcy nieruchomości zaś niezbędnej do prawidłowego wykonania prac?

NIE.

8. Czy zakres prac demontażowych dotyczy wyrobów azbestowych z pokryć dachowych czy również z elewacji lub wnętrza budynku?

Tylko pokrycia dachowe.

9. Czy w przypadku demontażu i/lub odbioru płyt innych niż płyty stanowiące pokrycie dachowe, to czy we wnętrzu budynku i/lub elewacji znajdują się płyty warstwowe typu PW3/A, PŻ/3W i PŻW 3/A/S, w tym płyty warstwowe na drewnianym stelażu wypełnione styropianem? Jeśli tak to w jakiej ilości (m², Mg)?

Tylko pokrycia dachowe.

Gmina Pakosławice
Reńska Wieś 1
48-314 Pakosławice

10. Czy zakres demontażu i/lub odbioru obejmuje wyroby zawierające azbest typu kształtki, rury, okładziny, sznur, płaszcze, izolacje? Jeśli tak to w jakiej ilości (m², Mg)?

NIE.

11. Czy usługa demontażu będzie odbywać się na obiektach wyłączonych z użytkowania, do rozbiórki, po pożarze, uszkodzonych lub po wichurach itp.?

NIE.

12. Czy realizując zadanie usuwania azbestu korzystają Państwo ze wsparcia środków zewnętrznych (np. WFOŚiGW, NFOŚiGW)? Realizację zadania można rozpocząć niezwłocznie po podpisaniu umowy Zamawiającego z Wykonawcą? W przypadku gdy nie ma możliwości podjęcia działań bezpośrednio po podpisaniu umowy od kiedy będzie można realizować zadanie?

**Tak korzystamy ze środków zewnętrznych – WFOŚiGW w Opolu, NFOŚiGW.
Realizacja zadania możliwa jest po podpisaniu umowy.**

13. Czy istnieją inne przyczyny (np. brak podpisanych umów z mieszkańcami, brak zgłoszeń ze strony mieszkańców, brak pobranych zaliczek od mieszkańców na poczet pokrycia kosztów wykonania prac itp.) uniemożliwiające wykonanie umowy niezwłocznie po podpisaniu umowy z Wykonawcą?

W przypadku demontażu, transportu, utylizacji wyrobów azbestowych termin wykonania prac należy uzgodnić z właścicielem nieruchomości. W tym przypadku jest to szczególnie ważne ze względu na wykonanie nowego pokrycia dachowego, które to leży po stronie właściciela nieruchomości.

14. Waga odpadu do usunięcia (DTU i TU) wynika z pisemnych deklaracji wnioskodawców (mieszkańców/zarządów nieruchomości), czy jest przyjętą wartością wynikającą z lat ubiegłych lub „nabór” wniosków wciąż trwa a przyjęta ilość jest szacunkowa?

Z pisemnych deklaracji wnioskodawców.

15. Czy we wszystkich miejscach gdzie ma nastąpić odbiór, transport i unieszkodliwienie odpadu, jest on już zdemontowany? Jeśli nie to ile Mg jest już zdemontowane?

Nie we wszystkich miejscach azbest jest już zdemontowany. Ilość już zdemontowanego azbestu to 13,44 Mg.

WÓJT

Adam Raczyński